

NR pom. Obi.	Nazwa pomieszczenia	NUMER	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar h	Parametry opraw		Ilości projektowane	Założenia projektowe								Sposób montażu [N/T; P/T; G/K]	ilość opraw istniejących	OPRAWY DODANE	ilości opraw [suma]	moc zainstalowana 1 szt. oprawy [W]	wartość mocy istniejącej [W]	moc projektowanej 1 szt oprawy LED [W]	moc całkowita zaprojektowanych opraw led [W]	Oznaczenie oprawy z SWiZ
						Moc opraw [W]	Strumień [lm] [η=100%]		Współczynnik konserwacji	podłoga	sufit	ściany (4)	E _m [lx]	E _{min} [lx]	E _{max} [lx]	E _{min} /E _m									
45	Korytarz parter		1,7	31,61	2,5	22,2	1800	8	0,8	20%	70%	50%	101	64	127	0,63	N/T	8	0	8	60	480	22,2	177,6	DI-18
46	Korytarz 1 i 2 piętro [x2 piętra]		1,7	38,85	2,5	22,2	1800	10	0,8	20%	70%	50%	103	64	128	0,628	N/T	10	0	10	60	600	22,2	222	DI-18
47	Klatka schodowa [x3 piętra]		5,77	3,66	2,5	22,2	1800	3	0,8	20%	70%	50%	129	81	170	0,631	N/T	3	0	3	60	180	22,2	66,6	DI-18
48	Pokoje DWUOSOBOWE (11) parter		1,93	1,78	2,27	22,2	1800	1	0,8	20%	70%	50%	218	126	316	0,578	N/T	1	0	1	60	60	22,2	22,2	DI-18
49	Pokoje DWUOSOBOWE (11) parter		4,02	3,6	2,27	34,2	3500	2	0,8	20%	70%	50%	467	190	728	0,407	N/T	1	1	2	86,4	86,4	34,2	66,4	TE-N-35
51	Pokoje dwuosobowe (13) I piętro		1,93	1,78	2,27	22,2	1800	1	0,8	20%	70%	50%	218	126	316	0,578	N/T	1	0	1	60	60	22,2	22,2	DI-18
52	Pokoje dwuosobowe (13) I piętro		4,02	3,6	2,27	34,2	3500	2	0,8	20%	70%	50%	467	190	728	0,407	N/T	1	1	2	86,4	86,4	34,2	68,4	TE-N-35
54	Pokoje dwuosobowe (14) II piętro		1,93	1,78	2,27	22,2	1800	1	0,8	20%	70%	50%	218	126	316	0,578	N/T	1	0	1	60	60	22,2	22,2	DI-18
55	Pokoje dwuosobowe (14) II piętro		4,02	3,6	2,27	34,2	3500	2	0,8	20%	70%	50%	467	190	728	0,407	N/T	1	1	2	86,4	86,4	34,2	68,4	TE-N-35
57	SOCJALNE POMIESZCZENIE		2,23	3,28	2,37	14,8	1240	2	0,8	20%	70%	50%	113	80	137	0,708	NT	2	0	2	60	120	14,8	29,6	DI-12
58			2,25	2,31	2,37	35	2800	1	0,8	20%	70%	50%	253	133	405	0,524	NT	1	0	1	60	60	35	35	DI-28
59			4,38	2,33	2,37	35	2800	2	0,8	20%	70%	50%	324	197	442	0,61	NT	2	0	2	60	120	35	70	DI-28
60			1,22	2,08	2,37	14,8	1240	1	0,8	20%	70%	50%	157	99	210	0,628	NT	1	0	1	60	60	14,8	14,8	DI-12
61			1,07	1,01	2,13	14,8	1240	1	0,8	20%	70%	50%	216	176	248	0,815	NT	1	0	1	60	60	14,8	14,8	DI-12
62	Łazienka PARTER		3,55	3,52	2,4	35	2800	2	0,8	20%	70%	50%	259	153	418	0,591	PT	2	0	2	60	120	35	70	DI-28
						7	650	2	0,8	20%	70%	50%					NT	1	1	2	35	35	7	14	FR-P-7
63			2	3,54	2,3	35	2800	1	0,8	20%	70%	50%	237	102	429	0,43	NT	1	0	1	60	60	35	35	DI-28
64			2,24	4,77	2,43	35	2800	2	0,8	20%	70%	50%	276	136	407	0,494	NT	2	0	2	60	120	35	70	DI-28
65			2,26	1,04	2,48	14,8	1240	1	0,8	20%	70%	50%	143	93	189	0,654	NT	1	0	1	60	60	14,8	14,8	DI-12
66	ŁAZIENKA PIĘTRO		0,76	1,87	2,4	14,8	1240	1	0,8	20%	70%	50%	125	82	164	0,659	NT	1	0	1	60	60	14,8	14,8	DI-12
67			3,55	5,63	2,46	35	2800	3	0,8	20%	70%	50%	274	129	443	0,471	NT	3	0	3	60	180	35	105	DI-28
68			4,63	2,26	2,49	35	2800	2	0,8	20%	70%	50%	274	151	387	0,552	NT	2	0	2	60	120	35	70	DI-28
69			2,26	1,04	2,48	14,8	1240	1	0,8	20%	70%	50%	189	105	284	0,556	NT	1	0	1	60	60	14,8	14,8	DI-12
74	Kuchnia		3,6	5,44	2,47	43	4800	2	0,8	20%	70%	50%	361	169	610	0,468	nt	2	0	2	86,4	172,8	43	86	CO-N-48
75	Pralnia		3,61	5,56	2,47	43	4800	2	0,8	20%	70%	50%	354	164	606	0,463	nt	2	0	2	86,4	172,8	43	86	CO-N-48
83	Kuchnia	201	3,72	5,59	2,57	43	4800	2	0,8	20%	70%	50%	335	144	553	0,429	nt	2	0	2	86,4	172,8	43	86	CO-N-48
									0,8	20%	70%	50%							0	0					0

2192,6	49,72%	1102,4
--------	--------	--------