

OBIEKT DS. ABC

NR pom. Obl.	Nazwa pomieszczenia	NUMER	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar h	Parametry opraw		Ilości projektowane	Założenia projektowe								Sposób montażu [N/T: P/T: G/K]	Ilość opraw istniejących	OPRAWY DODANE	Ilości opraw [suma]	moc zainstalowana 1 szt. oprawy [W]	wartość mocy istniejącej [W]	moc projektowanej 1 szt oprawy LED [W]	moc całkowita zaprojektowanych opraw led [W]	Oznaczenie oprawy z SWiZ
						Moc opraw [W]	Strumień [lm] [η=100%]		Współczynnik konserwacji	podłoga	sufit	ściany (4)	E _m [lx]	E _{min} [lx]	E _{max} [lx]	E _{min} /E _m									
32	Korytarz (x3 piętra)		1,72	38,8	2,44	22,2	1800	30	0,8	20%	70%	50%	105	67	133	0,637	N/T	30	0	30	60	1800	22,2	666	DI-18
33	Klatka schodowa (x3 piętra)		5,25	3,56	2,74	22,2	1800	9	0,8	20%	70%	50%	127	79	166	0,625	N/T	9	0	9	60	540	22,2	199,8	DI-18
34	Klatka ewakuacyjna (x4 piętra)		5,48	3,52	2,61	35	2800	4	0,8	20%	70%	50%	112	77	144	0,69	N/T	4	0	4	60	240	35	140	DI-28
36	Pokoje 1-14 [x14 (x3 piętra)] porter		3,61	3,88	2,45	39,8	4200	42	0,8	20%	70%	50%	327	137	612	0,42	N/T	42	0	42	86,4	3628,8	35	1470	TE-N-42
38	Pokój 16 (x3 piętra)	16	3,55	5,49	2,45	34,2	3500	6	0,8	20%	70%	50%	330	175	543	0,528	N/T	6	0	6	86,4	518,4	0	0	TE-N-35
39			2,21	3,02	2,45	33	3800	3	0,8	20%	70%	50%	341	254	491	0,744	N/T	3	0	3	86,4	259,2	39,8	119,4	TE-N-38
42			2,29	3,11	2,45	33	3800	3	0,8	20%	70%	50%	332	196	486	0,591	N/T	3	0	3	86,4	259,2	34,2	102,6	TE-N-38
44	Kuchnia panter (x3 piętra)		3,6	5,51	2,48	43	4800	6	0,8	20%	70%	50%	366	171	620	0,419	N/T	6	0	6	86,4	518,4	43	258	CO-N-48
																					5184			62,38%	1950