

NR pom. Obl.	Nazwa pomieszczenia	NUMER	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar h			Ilości projektowane	Założenia projektowe																
						Moc opraw [W]	Strumień [lm] [η=100%]		Współczynnik konserwacji	podłoga	sufit	ściany (4)	E <sub>m</sub> [lx]	E <sub>min</sub> [lx]	E <sub>max</sub> [lx]	E <sub>min</sub> /E <sub>m</sub>	Sposób montażu [N/T; P/T; G/K]	ilość opraw istniejących	OPRAWY DODANE	moc zainstalowana 1 szt. oprawy [W]	wartość mocy istniejącej [W]	moc projektowanej 1 szt oprawy LED [W]	moc całkowita zaprojektowanych opraw led [W]	Oznaczenie oprawy z SWIZ	index
						79	8400	20										20	0	139,2	2784	79	1580	TE-N-42	226441
31	Sala Taneczna	12	13,91	20,44	3,81	32,7	5000	18	0,8	20%	70%	70%	607	304	862	0,501	N/T	18	0	86,4	1555,2	32,7	588,6	MI-50	100895
						37,7	4900	8										8	0	180	1440	37,7	301,6	SH-49	456176
						25,3	4350	3										3	0	86,4	259,2	25,3	75,9	TY-43	389016
33	Sala Taneczna - zaplecze	12a	4,74	6,59	3,4	25,3	4350	3	0,8	20%	70%	50%	242	145	327	0,601	N/T	3	0	86,4	259,2	25,3	75,9	TY-43	389016
34			5,42	6,91	3,38	35,4	6300	2	0,8	20%	70%	50%	212	112	318	0,528	N/T	2	0	86,4	172,8	35,4	70,8	TY-10	389207
35		12b	5,09	5,57	3,41	63,3	10900	1	0,8	20%	70%	50%	242	110	455	0,456	N/T	1	0	139,2	139,2	63,3	63,3	TY-63	389214
36		12c	2,47	4,69	3,45	35,4	6300	1	0,8	20%	70%	50%	212	87	407	0,41	N/T	1	0	86,4	86,4	35,4	35,4	TY-10	389207

6436,8	57,81%	2715,6
W/h		W/h