

OBIKT: AGAT 1 piętro

NR pom. Obł.	Nazwa pomieszczenia	NUMER	Parametry opraw projektowanych					Moduł obliczeniowy Dialux	Założenia obliczeniowe/projektowe							Sposób montażu [N/T: P/T: G/K]	Ilość opraw Instalujących	OPRAWY DODANE	Ilości opraw [suma]	moc zainstalowana 1 szt. oprawy [W]	wartość mocy istniejącej [W]	moc projektowanej 1 szt oprawy LED [W]	moc całkowita zaprojektowanych opraw led [W]	Oznaczenie oprawy z SWiZ	
			Wymiar a	Wymiar b	Wymiar h	Moc oprawy [W]	Strumień [lm] [η=100%]		Współczynnik konserwacji	podłoga	sufit	ściany (4)	E <sub>m</sub> [lx]	E <sub>min</sub> [lx]	E <sub>max</sub> [lx]										E <sub>min</sub> /E <sub>m</sub>
33	KLATKA SCHODOWA (5 kondygnacji)		4,54	6,89	3,59	65	6750	2	0,8	20%	70%	50%	207	141	264	0,68	N/T	10	0	10	86,4	864	65	650	CO-N-67
34	HOL		4,36	6,55	2,7	25	2950	6	0,8	20%	70%	50%	396	288	477	0,727	NT	6	0	6	86,4	518,4	25	150	CO-N-29
35	KORYTARZ		2,04	60,87	2,7	25	2950	14	0,8	20%	70%	50%	145	103	178	0,705	nt	14	0	14	86,4	1209,6	25	350	CO-N-29
36	KUCHNIA	121	3,01	5,67	2,68	33	3800	4	0,8	20%	70%	50%	512	395	609	0,771	N/T	4	0	4	86,4	345,6	33	132	CO-N-38
37	ŚWIETLICA	122	5,7	6,03	2,72	20	2600	9	0,8	20%	70%	50%	507	342	603	0,675	N/T	9	0	9	86,4	777,6	20	180	TE-N-26
38	PRALNIA	112	3,02	5,8	2,73	25,3	4350	3	0,8	20%	70%	50%	434	332	530	0,764	N/T	3	0	3	86,4	259,2	25,3	75,9	TY-43
39			2,37	3,26	2,8	25,3	4350	1	0,8	20%	70%	50%	283	241	342	0,851	N/T	1	0	1	86,4	86,4	25,3	25,3	TY-43
40	MAGAZYN	111	3,16	3,32	3,26	14,2	2500	2	0,8	20%	70%	50%	200	172	230	0,859	N/T	2	0	2	86,4	172,8	14,2	28,4	TY-25
41	KLATKA SCHODOWA		3,31	6,29	3,48	53	5450	4	0,8	20%	70%	50%	203	154	239	0,759	N/T	4	0	4	86,4	345,6	53	212	CO-N-54
42	POKÓJ 1-os. (X13)	101	1,91	1,84	2,71	20	2600	1	0,8	20%	70%	50%	323	297	374	0,92	N/T	1	0	12	86,4	1036,8	20	240	TE-N-26
43			2,19	3,87	2,71	36	4200	1	0,8	20%	70%	50%	323	164	538	0,509	N/T	1	0	12	86,4	1036,8	36	432	TE-N-42
45	POKÓJ 2-os. (X12)	113	1,89	1,62	2,67	20	2600	1	0,8	20%	70%	50%	334	311	380	0,93	N/T	1	0	11	86,4	950,4	20	220	TE-N-26
46			3,8	3,65	2,67	31	3500	2	0,8	20%	70%	50%	354	170	546	0,48	N/T	2	0	22	86,4	1900,8	31	682	TE-N-35
48	APARTAMENT (X3)	127	1,55	2,05	2,67	20	2600	1	0,8	20%	70%	50%	357	331	408	0,928	N/T	1	0	3	86,4	259,2	20	60	TE-N-26
49		128	3,48	5,67	2,69	36	4200	2	0,8	20%	70%	50%	336	201	562	0,597	N/T	1	1	6	180	1080	36	216	TE-N-42
50		129	3,09	4,07	2,71	35	2800	2	0,8	20%	70%	50%	243	171	314	0,706	N/T	2	0	6	60	360	35	210	DI-28

11203,2	65,51%	3863,6
[W]		[W]