

OBIEKT DS. ABC

NR pom. Obi.	Nazwa pomieszczenia	NUMER	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar h	Parametry opraw		Ilości projektowane	Założenia projektowe								Sposób montażu [N/T; P/T; G/K]	Ilość opraw instaliujących	OPRAWY DODANE	Ilości opraw [suma]	moc zainstalowana 1 szt. oprawy [W]	wartość mocy istniejącej [W]	moc projektowanej 1 szt oprawy LED [W]	za zaprojektowanych op	Oznaczenie oprawy z SWiZ
						Moc opraw [W]	Strumień [lm] [η=100%]		Współczynnik konserwacji	podłoga	sufit	ściany (4)	E <sub>a</sub> [lx]	E <sub>min</sub> [lx]	E <sub>max</sub> [lx]	E <sub>min</sub> /E <sub>m</sub>									
17	Korytarz (x3 piętra)		1,72	38,8	2,44	22,2	1800	30	0,8	20%	70%	50%	106	69	132	0,650	N/T	30	0	30	60	1800	22,2	666	DI-18
20	Klatka schodowa (x3 piętra)		5,25	3,56	2,74	22,2	1800	9	0,8	20%	70%	50%	128	89	163	0,695	N/T	9	0	9	60	540	22,2	199,8	DI-18
21	Klatka ewakuacyjna (x4piętra)		5,48	3,52	2,61	35	2800	4	0,8	20%	70%	50%	112	77	144	0,69	N/T	4	0	4	60	240	35	140	DI-28
22	Pokoje 1-14 (x14 szt) (x3 Piętra)	1-14	1,67	1,94	2,45	22,2	1800	42	0,8	20%	70%	50%	202	166	257	0,825	N/T	42	0	42	60	2520	22,2	932,4	DI-18
23			3,61	3,88	2,45	39,8	4200	42	0,8	20%	70%	50%	327	137	612	0,42	N/T	42	0	42	86,4	3628,8	39,8	1671,6	TE-N-42
25	Pokój 16 dwuosobowy (x3piętra)	16	3,55	5,49	2,45	34,2	3500	6	0,8	20%	70%	50%	330	175	543	0,528	N/T	6	0	6	86,4	518,4	34,2	205,2	TE-N-35
26			2,21	3,02	2,45	33	3800	3	0,8	20%	70%	50%	341	254	491	0,744	N/T	3	0	3	86,4	259,2	33	99	CO-N-38
28	Pokoje 17-18 (x2) jednoosobowe (x3 piętra)	17-18	1	2,41	2,45	14,8	1240	6	0,8	20%	70%	50%	147	109	189	0,742	N/T	6	0	6	60	360	14,8	88,8	DI-12
29			2,29	3,11	2,45	33	3800	6	0,8	20%	70%	50%	332	196	486	0,591	N/T	6	0	6	60	360	33	198	CO-N-38
30	Łazienki 17-18(x2) jednoosobowe (x3piętra)	17-18	1,25	2,13	2,45	14,8	1240	12	0,8	20%	70%	50%	321	230	389	0,718	N/T	12	0	12	86,4	1036,8	14,8	177,6	
31	Kuchnia parter (x3 piętra)		3,6	5,51	2,45	43	4800	6	0,8	20%	70%	50%	366	171	620	0,468	N/T	6	0	6	86,4	518,4	43	258	CO-N-48

9201,6	60,54%	3630,6
--------	--------	--------