



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska>

ONS-HK.9020.4.6.2023



Biała Podlaska, dnia 31.01.2023 r.

OCENA JAKOŚCI WODY WYKORZYSTYWANEJ DO PŁYWANIA nr 6/23 z pływalni krytej AWF w Białej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań stwierdza, że

woda z w/w pływalni spełnia wymagania sanitarne

UZASADNIENIE


W dniu 28.01.2023 r. Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białej Podlaskiej przekazano sprawozdania z badań nr: Ł/0/12/2022/1753/FM/4 z dnia 16.01.2023 r., Ł/0/12/2022/1753/FM/2 z dnia 12.01.2023 r., Ł/0/12/2022/1753/FM/3 z dnia 12.01.2023 r., Ł/0/12/2022/1753/FM/6 z dnia 16.01.2023 r., Ł/0/12/2022/1753/FM/7 z dnia 16.01.2023 r., Ł/0/12/2022/1753/FM/5 z dnia 16.01.2023 r. oraz Ł/0/12/2022/1753/FM/8 z dnia 16.01.2023 r.

Powyższe badania wykonano na pływalni krytej AWF w Białej Podlaskiej zgodnie z harmonogramem kontroli wewnętrznej na 2023 r. Wyniki badań próbek z dnia 05.01.2023 r. pobranych z punktów:

- woda wprowadzana do Niecki sportowej z systemu cyrkulacji,
- Niecka sportowa (część płytka),
- Niecka sportowa (część głęboka),
- woda wprowadzana do Aqua Park z systemu cyrkulacji,
- Aqua Park (część od urządzeń wytwarzających aerozol),
- woda wprowadzana do Jacuzzi z systemu cyrkulacji,
- Jacuzzi,

w badanym zakresie spełniają wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach 1 i 2, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Badania wody zrealizowano w laboratorium, które uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białej Podlaskiej

Marcin Nowik

Otrzymują:

1. AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej
2. a/a

Sporządził: D.M.
Sprawdził: I.S.