



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 414 41 00, fax 83 343 76 39

e-mail: psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska>

Biała Podlaska, dnia 20.06.2025 r.

ONS-HK.9020.4.63.2025

OCENA JAKOŚCI WODY WYKORZYSTYWANEJ DO PŁYWANIA nr 49/25

z pływalni krytej AWF, ul. Akademicka 2, 21-500 Biała Podlaska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań stwierdza, że

woda z w/w pływalni spełnia wymagania sanitarne

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 18.06.2025 r. Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białej Podlaskiej przekazano sprawozdania z badań nr: Ł/0/02/2025/1538/FM/6 z dnia 09.06.2025 r., Ł/0/02/2025/1538/FM/5 z dnia 09.06.2025 r., Ł/0/02/2025/1538/FM/4 z dnia 09.06.2025 r., Ł/0/02/2025/1538/FM/8 z dnia 09.06.2025 r., Ł/0/02/2025/1538/FM/C/2 z dnia 09.06.2025 r., Ł/0/02/2025/1538/M/C/10 z dnia 16.06.2025 r., Ł/0/02/2025/1538/FM/7 z dnia 09.06.2025 r., Ł/0/02/2025/1538/FM/C/1 z dnia 09.06.2025 r. oraz Ł/0/02/2025/1538/FM/C/9 z dnia 16.06.2025 r.

Powyższe badania wykonano na pływalni krytej AWF, ul. Akademicka 2, 21-500 Biała Podlaska zgodnie z harmonogramem kontroli wewnętrznej na 2025 r.

Wyniki badań próbek z dnia 05.06.2025 r. pobranych z punktów:

- woda wprowadzana do Niecki sportowej z systemu cyrkulacji,
- Niecka sportowa (część płytka),
- Niecka sportowa (część głęboka),
- woda wprowadzana do Aqua Park z systemu cyrkulacji,
- Aqua Park (część od urządzeń wytwarzających aerozol),
- woda wprowadzana do Jacuzzi z systemu cyrkulacji,
- Jacuzzi,

w badanym zakresie spełniają wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku 1, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Natomiast w próbkach wody pobranej z punktów: Aqua Park (część od urządzeń wytwarzających aerozol) oraz Jacuzzi stwierdzono przekroczenia chloru związanego. Długotrwale utrzymujące się ponadnormatywne stężenie przedmiotowego parametru może spowodować problemy z ubocznymi produktami dezynfekcji (chloroform i THM-y).

Ponadto w wodzie wprowadzanej do Jacuzzi z systemu cyrkulacji uzyskano podwyższone pH, co wskazuje na nieprawidłowości związane z systemem uzdatniania.

Po przeprowadzonej analizie ryzyka nie stwierdzono zagrożenia dla zdrowia użytkowników. Zarządca pływalni podjął natychmiastowe działania naprawcze.

Badania wody zrealizowano w laboratorium, które uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań.

**Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białej Podlaskiej
z up. Jarosław Sawicki
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
*/podpisano elektronicznie/***

Otrzymują:

1. AWF im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej
2. AWF im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie
3. a/a

Sporządził: M.M., tel. 83 414 41 22
Sprawdził: I.S.