



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 414 41 00, fax 83 343 76 39

e-mail: psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska>

Biała Podlaska, dnia 26.06.2025 r.

ONS-HK.9020.4.68.2025

OCENA JAKOŚCI WODY WYKORZYSTYWANEJ DO PŁYWANIA nr 51/25 z pływalni krytej AWF, ul. Akademicka 2, 21-500 Biała Podlaska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań stwierdza, że

woda z w/w pływalni spełnia wymagania sanitarne

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 24.06.2025 r. Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białej Podlaskiej przekazano sprawozdania z badań nr: Ł/0/02/2025/1539/FM/2 z dnia 20.06.2025 r., Ł/0/02/2025/1539/FM/1 z dnia 20.06.2025 r., Ł/0/02/2025/1539/FM/3 z dnia 23.06.2025 r. oraz Ł/0/02/2025/1539/FM/4 z dnia 23.06.2025 r.

Powyższe badania wykonano na pływalni krytej AWF, ul. Akademicka 2, 21-500 Biała Podlaska zgodnie z harmonogramem kontroli wewnętrznej na 2025 r.

Wyniki badań próbek z dnia 17.06.2025 r. pobranych z punktów:

- Niecka sportowa (część płytki),
- Niecka sportowa (część głęboka),
- Aqua Park (część od strony ratowników),
- Jacuzzi,

w badanym zakresie spełniają wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku 1, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Natomiast w próbce wody pobranej z Jacuzzi stwierdzono przekroczenie chloru związanego. Długotrwale utrzymujące się ponadnormatywne stężenie przedmiotowego parametru może spowodować problemy z ubocznymi produktami dezynfekcji (chloroform i THM-y).

Ponadto w Aqua Park (część od strony ratowników) odnotowano stężenie chloru wolnego poniżej normy, co może w przyszłości skutkować przekroczeniami mikrobiologicznymi (*Pseudomonas aeruginosa* i *Legionella sp.*).

Po przeprowadzonej analizie ryzyka nie stwierdzono zagrożenia dla zdrowia użytkowników. Zarządca pływalni podjął natychmiastowe działania naprawcze.

Badania wody zrealizowano w laboratorium, które uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań.

Marcin Nowik
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białej Podlaskiej
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. AWF im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej
2. AWF im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie
3. a/a

Sporządził: I.S., tel. 83 414 41 22