



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 414 41 00, fax 83 343 76 39

e-mail: psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska>

Biała Podlaska, dnia 30.07.2025 r.

ONS-HK.9020.4.80.2025

OCENA JAKOŚCI WODY WYKORZYSTYWANEJ DO PŁYWANIA nr 59/25

z pływalni krytej AWF, ul. Akademicka 2, 21-500 Biała Podlaska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań stwierdza, że

woda z w/w pływalni spełnia wymagania sanitarne

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 25.07.2025 r. Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białej Podlaskiej przekazano sprawozdania z badań nr: Ł/0/02/2025/1541/FM/3 z dnia 07.07.2025 r., Ł/0/02/2025/1541/FM/4 z dnia 07.07.2025 r., Ł/0/02/2025/1541/FM/5 z dnia 07.07.2025 r., Ł/0/02/2025/1541/FM/1 z dnia 07.07.2025 r., Ł/0/02/2025/1541/FM/C/6 z dnia 07.07.2025 r., Ł/0/02/2025/1541/M/C/10 z dnia 14.07.2025 r., Ł/0/02/2025/1541/FM/2 z dnia 07.07.2025 r., Ł/0/02/2025/1541/FM/C/7 z dnia 07.07.2025 r. oraz Ł/0/02/2025/1541/M/C/9 z dnia 14.07.2025 r.

Powyższe badania wykonano na pływalni krytej AWF, ul. Akademicka 2, 21-500 Biała Podlaska zgodnie z harmonogramem kontroli wewnętrznej na 2025 r.

Wyniki badań próbek z dnia 03.07.2025 r. pobranych z punktów:

- woda wprowadzana do Niecki sportowej z systemu cyrkulacji,
- Niecka sportowa (część płytka),
- Niecka sportowa (część głęboka),
- woda wprowadzana do Aqua Park z systemu cyrkulacji,
- Aqua Park (część od urządzeń wytwarzających aerozol),
- woda wprowadzana do Jacuzzi z systemu cyrkulacji,
- Jacuzzi,

w badanym zakresie spełniają wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach 1 i 2, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Badania wody zrealizowano w laboratorium, które uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań.

**p.o. Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białej Podlaskiej
Jarosław Sawicki**

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. AWF im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej
2. AWF im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie
3. a/a

Sporządził: I.S., tel. 83 414 41 04